

**Okresný úrad Senica**  
**Odbor starostlivosti o životné prostredie**  
**Vajanského 17, 905 01 S E N I C A**

OU-SE-OSZP/2013/18

V Senici 14.11.2013

Vybavuje: Ing. Uváčková, tel.:034/6987316

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom .....

Dňa: ..... Podpis: .....

Vec: „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn, obj. SO 01, SO 02 SO 04“

- **p o v o l e n i e** pre stavebníka Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

### R O Z H O D N U T I E

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 písm. a/ zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/, a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /stavebný zákon/, po oznámenom konaní verejnou vyhláškou vo veci uskutočnenia vodnej stavby, vydáva

#### 1. p o v o l e n i e

podľa § 26 ods. 1 zák.č. 364/2004 Z. z. o vodách, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, a §§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, **stavebníkovi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, IČO: 35850370** v zastúpení firmou **Hydroteam spol. s r.o. Bratislava, Varšavská 3, 831 03 Bratislava, na uskutočnenie vodnej stavby** podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn, obj. SO 01 Stavebné objekty studní Holdošov Mlyn, SO 02 Výtlačné potrubie z vodného zdroja Holdošov Mlyn do úpravne vody Osuské a výtlačné potrubie z vodného zdroja Holdošov Mlyn do vodojemu Hradište, SO 04 Výtlačné potrubie z úpravne vody Osuské do vodojemu Hlboké“ vypracovanej firmou Hydroteam spol. s r.o. Bratislava, Varšavská 3, 831 03 Bratislava, v 8.2013.

Účelom stavby je rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn o ďalšie 2 studne s celkovou výdatnosťou 25 l/s a jeho napojenie do vodovodnej siete Senického skupinového vodovodu.

#### A/ Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1.Povolenie podľa ust. § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Zb. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ sa vzťahuje na

**SO 01 Stavebné objekty studní Holdošov Mlyn** – Vodný zdroj Holdošov Mlyn je tvorený studňou HVH-1 s doporučenou výdatnosťou 25 l/s, nachádzajúci sa medzi cestou II/501 a železničnou traťou 117 Jablonica – Brezová pod Bradlom, bude rozšírený o ďalšie 2 studne v mieste už zrealizovaných vrtov v susedstve studne HVH-1:

- vrt HVH-2, doporučený odber  $Q=20,0$  l/s

- vrt HVH-4, doporučený odber  $Q=5,0$  l/s

/ vrt HVH-3 sa pre malú výdatnosť  $Q=3,0$  l/s nebude využívať/

